

苏州市吴中区水费管理所 4 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	角直淞南村村委会	东山陆巷村村委会	合格情况
	采样时间	4 月 9 日	4 月 9 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.34	0.34	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.10	1.24	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005845	0.005451	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.008499	0.007292	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007316	0.006805	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004432	0.004176	合格
三卤甲烷	/	0.35	0.32	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	0.004	0.004	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.064	0.052	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.21	0.20	合格
臭和味	/	0 级（无）	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	8.02	8.05	合格
铝	mg/L	0.085	0.069	合格
铁	mg/L	0.08	0.10	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氯化物	mg/L	43.4	43.2	合格
硫酸盐	mg/L	55.0	55.3	合格
溶解性总固体	mg/L	270	272	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	157	166	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.24	1.22	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.03	0.04	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.022	0.013	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.115	0.117	合格
游离氯	mg/L	0.15	0.06	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 4 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	合格情况
	采样时间	4 月 9 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.34	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.20	合格
三氯甲烷	mg/L	0.006922	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.009232	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.008444	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004778	合格
三卤甲烷	/	0.40	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	0.004	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.050	合格
色度	度	<5	合格
浑浊度	NTU	0.25	合格
臭和味	/	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	合格
pH	/	7.95	合格
铝	mg/L	0.054	合格
铁	mg/L	0.16	合格
锰	mg/L	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	合格
氯化物	mg/L	43.3	合格
硫酸盐	mg/L	55.0	合格
溶解性总固体	mg/L	270	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	145	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.30	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.06	合格

总α放射性	Bq/L	0.020	合格
总β放射性	Bq/L	0.114	合格
游离氯	mg/L	0.06	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 4 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	4 月 8 日	4 月 8 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	0.0006	0.0006	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.24	0.24	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.16	1.08	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003553	0.003422	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006950	0.007290	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.004616	0.004805	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004714	0.004790	合格
三卤甲烷	/	0.25	0.26	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	0.004	0.003	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.040	0.028	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.18	0.24	合格
臭和味	/	0 级（无）	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.94	7.88	合格
铝	mg/L	0.094	0.120	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氯化物	mg/L	43.0	42.9	合格
硫酸盐	mg/L	55.2	55.0	合格
溶解性总固体	mg/L	406	396	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	162	165	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.67	1.52	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.04	0.08	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.006	0.012	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.103	0.087	合格
游离氯	mg/L	0.32	0.36	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 4 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	清水湾	新蠡苑	合格情况
	采样时间	4 月 8 日	4 月 8 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	0.0005	0.0006	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.24	0.24	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.09	1.06	合格
三氯甲烷	mg/L	0.004615	0.004238	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.008072	0.007115	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006116	0.005574	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004542	0.004182	合格
三卤甲烷	/	0.30	0.28	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	0.005	合格
三氯乙酸	mg/L	0.005	0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.082	0.056	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.23	0.34	合格
臭和味	/	0 级（无）	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.89	7.89	合格
铝	mg/L	0.085	0.112	合格
铁	mg/L	<0.03	0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氯化物	mg/L	43.2	42.9	合格
硫酸盐	mg/L	55.1	54.9	合格
溶解性总固体	mg/L	403	420	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	160	155	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.81	1.70	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.05	0.05	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.014	0.013	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.116	0.106	合格
游离氯	mg/L	0.45	0.25	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 5 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	角直淞南村村委会	东山陆巷村村委会	合格情况
	采样时间	5 月 9 日	5 月 9 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	1	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.37	0.38	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.10	1.15	合格
三氯甲烷	mg/L	0.006192	0.005892	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007326	0.005939	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007110	0.006534	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004276	0.003785	合格
三卤甲烷	/	0.34	0.30	合格
二氯乙酸	mg/L	0.005	0.003	合格
三氯乙酸	mg/L	0.002	0.002	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.050	0.036	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.13	0.32	合格
臭和味	/	0 级（无）	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.99	8.01	合格
铝	mg/L	0.103	0.092	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氯化物	mg/L	46.8	46.8	合格
硫酸盐	mg/L	55.2	55.6	合格
溶解性总固体	mg/L	395	408	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	161	162	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.14	1.15	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.010	0.011	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.093	0.101	合格
游离氯	mg/L	0.10	0.05	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 5 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	合格情况
	采样时间	5 月 9 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	4	合格
砷	mg/L	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.38	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.12	合格
三氯甲烷	mg/L	0.007867	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.011364	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.010252	合格
三溴甲烷	mg/L	0.006513	合格
三卤甲烷	/	0.48	合格
二氯乙酸	mg/L	0.002	合格
三氯乙酸	mg/L	0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.076	合格
色度	度	<5	合格
浑浊度	NTU	0.28	合格
臭和味	/	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	合格
pH	/	7.97	合格
铝	mg/L	0.116	合格
铁	mg/L	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	合格
氯化物	mg/L	46.6	合格
硫酸盐	mg/L	55.2	合格
溶解性总固体	mg/L	395	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	160	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.39	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.02	合格

总α放射性	Bq/L	0.012	合格
总β放射性	Bq/L	0.110	合格
游离氯	mg/L	0.06	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 5 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	5 月 12 日	5 月 12 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005216	0.004808	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007629	0.006781	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005930	0.005312	合格
三溴甲烷	mg/L	0.005603	0.005085	合格
三卤甲烷	/	0.32	0.29	合格
二氯乙酸	mg/L	0.003	0.003	合格
三氯乙酸	mg/L	0.001	0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.046	0.194	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.14	0.35	合格
臭和味	/	0 级（无）	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.97	7.89	合格
高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	1.66	1.63	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.02	<0.02	合格
游离氯	mg/L	0.28	0.29	合格

苏州市吴中区水费管理所 5 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	清水湾	新蠡苑	合格情况
	采样时间	5 月 12 日	5 月 12 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005352	0.005442	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006130	0.007188	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005693	0.006287	合格
三溴甲烷	mg/L	0.003782	0.004612	合格
三卤甲烷	/	0.28	0.31	合格
二氯乙酸	mg/L	0.005	0.002	合格
三氯乙酸	mg/L	0.002	0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.069	0.057	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.12	0.18	合格
臭和味	/	0 级（无）	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.95	7.95	合格
高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	1.60	1.65	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格
游离氯	mg/L	0.48	0.18	合格

苏州市吴中区水费管理所 6 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	角直淞南村村委会	东山陆巷村村委会	合格情况
	采样时间	6 月 11 日	6 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	0.0006	0.0006	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.38	0.37	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.25	1.25	合格
三氯甲烷	mg/L	0.006518	0.005116	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.011876	0.005662	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.010004	0.006842	合格
三溴甲烷	mg/L	0.006212	0.003421	合格
三卤甲烷	/	0.46	0.29	合格
二氯乙酸	mg/L	0.007	0.007	合格
三氯乙酸	mg/L	0.007	0.007	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.129	0.080	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.10	0.15	合格
臭和味	/	0 级（无）	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.94	8.04	合格
铝	mg/L	0.060	0.057	合格
铁	mg/L	0.04	0.05	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氯化物	mg/L	49.2	48.5	合格
硫酸盐	mg/L	64.9	65.3	合格
溶解性总固体	mg/L	353	313	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	164	166	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.36	1.26	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.008	0.010	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.106	0.134	合格
游离氯	mg/L	0.14	0.05	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 6 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	合格情况
	采样时间	6 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	合格
砷	mg/L	0.0006	合格
镉	mg/L	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.38	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.24	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005173	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006693	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006771	合格
三溴甲烷	mg/L	0.003850	合格
三卤甲烷	/	0.30	合格
二氯乙酸	mg/L	0.007	合格
三氯乙酸	mg/L	0.007	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.110	合格
色度	度	<5	合格
浑浊度	NTU	0.34	合格
臭和味	/	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	合格
pH	/	8.00	合格
铝	mg/L	0.070	合格
铁	mg/L	0.11	合格
锰	mg/L	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	合格
锌	mg/L	0.013	合格
氯化物	mg/L	48.8	合格
硫酸盐	mg/L	64.8	合格
溶解性总固体	mg/L	323	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	162	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.40	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.02	合格

总α放射性	Bq/L	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.112	合格
游离氯	mg/L	0.06	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 6 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	6 月 10 日	6 月 10 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003112	0.002450	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007671	0.005778	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005040	0.003782	合格
三溴甲烷	mg/L	0.005428	0.004364	合格
三卤甲烷	/	0.27	0.21	合格
二氯乙酸	mg/L	0.007	0.007	合格
三氯乙酸	mg/L	0.007	0.007	合格
氯酸盐	mg/L	0.039	0.038	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.21	0.15	合格
臭和味	/	0 级（无）	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.71	7.89	合格
高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	1.59	1.68	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格
游离氯	mg/L	0.36	0.38	合格

苏州市吴中区水费管理所 6 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	清水湾	新蠡苑	合格情况
	采样时间	6 月 10 日	6 月 10 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	1	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003314	0.003415	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006045	0.007924	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.004927	0.005702	合格
三溴甲烷	mg/L	0.003592	0.005062	合格
三卤甲烷	/	0.23	0.28	合格
二氯乙酸	mg/L	0.007	0.007	合格
三氯乙酸	mg/L	0.007	0.007	合格
氯酸盐	mg/L	0.098	0.034	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.20	0.12	合格
臭和味	/	0 级（无）	0 级（无）	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.88	7.85	合格
高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	1.57	1.51	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.02	<0.02	合格
游离氯	mg/L	0.51	0.35	合格